

Администрация Мокрушинского сельсовета
Казачинского района
Красноярского края

Свердлова ул., д. 8, с. Мокрушинское, 663102
Телефон: (39196) 75-116
mokrushinskoe@75.krskcit.ru

Управление надзорной деятельности и
профилактической работы Отделение
надзорной деятельности по
Пировскому и Казачинскому районам
663120, с. Пировское, ул. Ленина, 131
mockvitanadv@24.mchs.gov.ru

28.06.2024 № 218
На № 2403/124-24/17-В/ПВП от 22.04.2024

О предоставлении отчета
по выполнению Предписание N 2403/124-24/17-В/ПВП об устранении нарушений от
22.06.2024

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	срок устранения нарушений Требования пожарной безопасности	Отчет о выполнении	Отметка о выполнении (указывается ТОЛЬКО выполнене)
1.	На территории населенного пункта с. Мокрушинское не обеспечивается необходимое количество источников водоснабжения с требуемым расходом воды на наружное пожаротушение, согласно СП 8.13130.2020, из расчета расхода воды на один пожар- 5л/1 с требуемой продолжительностью тушения пожара 3ч.; с учетом обслуживания водоисточниками противопожарного водоснабжения зданий, находящихся в радиусе 2—метров.	Таблица 2-Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 *Для населенных пунктов с числом жителей не более 5 тыс. человек расход воды на один пожар допускается принимать 5л/с. п.5.17 Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч. п.10.2 Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара п. 10.4 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей-200м; при заборе воды мотопомпами-100-150 м		12.03.2024года администрация Мокрушинского сельсовета подала документы на участие в конкурсе по отбору муниципальных образований Красноярского края в целях распределения на 2024 год субсидий из краевого бюджета муниципальным образованиям Красноярского края на создание пожарных водоемов. По результатам конкурса субсидию получить не удалось, Мокрушинский сельсовет не попал в число получателей субсидий. Без финансовой поддержки краевой субсидии выполнить работы по обустройству пожарного водоема не представляется возможным, из-за отсутствия финансовой обеспеченности администрации Мокрушинского сельсовета. 25.06.2024 сделан запрос в Агентство по ГО ЧС и ПБ	

Получил

28.06.2024г.

Документальное от ДИПР

И.Р. Крамеев

		(в зависимости от типа мотопомп)	<p>Красноярского края на представление результатов конкурса.</p> <p>В настоящее время ведется работа по обустройству водонапорной башни (приобретение глубинного насоса, его установка) по адресу с. Мокрушинское, ул. Свердлова, 12, ООО «ПТО Лес-Тех Енисей», проводится работа по заключения соглашения между ООО «ПТО Лес-ТЕХ Енисей» и администрацией Мокрушинского сельсовета по беспрепятственному использованию водонапорной башки. 20.05.2024 за № 158 Главе района направлено письмо о содействии решения проблемного вопроса Предписания обустройства пожарного водоема.</p>	
2.	<p>Не в полной мере обеспечивается информирование населения, о пробелах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции</p>		<ul style="list-style-type: none"> - проведено подворовых обходов индивидуальных жилых домов – 125; - проведено подворовых, квартирных обходов жилых домов совместно с ОВД, КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» - 48; - проведено подворовых обходов жилых домов совместно с соц. работниками – 7; - проинструктировано о соблюдении мер пожарной безопасности – 125; - распространено наглядной агитации (памятки, листовки, плакаты и т.д.) – 85 шт.; - опубликовано печатных материалов по противопожарной тематике в местной газете – 11; - размещено материалов по противопожарной тематике на интернет сайтах – 27. 	