



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. (391) 211-46-91,
priem@mchskrsk.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ОНД и ПР по
Пиревскому муниципальному округу и Казачинскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

663100, Красноярский край, Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, 78, тел.
(39196)22-4-92, pc55ond@mchskrsk.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 16**

вручается: Администрации Мокрушинского сельсовета Казачинского района
Красноярского края

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки № 16 от «13» марта 2023 года в период с « 21 » марта 2023 г. по « 24 » марта 2023 г. государственным инспектором Пиревского муниципального округа и Казачинского района по пожарному надзору Москвитиной Дианой Владимировной проведена внеплановая выездная проверка деятельности в области пожарной безопасности в отношении органа местного самоуправления – Администрации Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского края, по адресу: Красноярский край Казачинский район с. Мокрушинское ул. Свердлова, 8 (населенные пункты с. Мокрушинское, д. Подпорожье). В ходе проверки присутствовал представитель контролируемого лица глава Мокрушинского сельсовета Казачинского района Шваб Галина Петровна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5

1.	<p>На территории населенного пункта с. Мокрушинское не обеспечивается необходимое количество источников противопожарного водоснабжения с требуемым расходом воды на наружное пожаротушение, согласно СП 8.13130.2020, из расчёта расхода воды на один пожар – 5 л/с с требуемой продолжительностью тушения пожара 3 ч; с учетом обслуживания водоподводящими источниками противопожарного водоснабжения зданий, находящихся в радиусе 200 метров.</p>	<p>п. 9 ч. 1 ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»</p> <p>- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;</p> <p>Федеральный закон от 21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности»</p> <p>Ст. 10 Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования в соответствии с настоящим Федеральным законом является расходным обязательством муниципального образования.</p> <p>Ст. 19 К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:</p> <p>создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;</p> <p>принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;</p> <p>включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 « 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>Ст.62</p> <p>1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.</p> <p>2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйствственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).</p> <p>3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом.</p> <p>Ст. 63</p>	<p>01.10.2023</p>	

	<p>Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; <p>Ст. 68 п. 1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»</p> <p>п. 5.2 Для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети населенного пункта, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) следует принимать по таблице 2 для здания, требующего наибольшего расхода воды.</p> <p>Таблица 2 - Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4</p> <p>* Для населенных пунктов с числом жителей не более 5 тыс. человек расход воды на один пожар допускается принимать 5 л/с.</p> <p>п. 5.17 Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч.</p> <p>п. 10.2 Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара</p> <p>п. 10.4 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находя-</p>	
--	---	--

		ящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей — 200 м; при заборе воды мотопомпами — 100—150 м (в зависимости от типа мотопомп).	
--	--	--	--

Объект надзора, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в надзорный орган в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом объект надзора вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в надзорный орган.

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта надзора.

Государственный инспектор Пиревского муниципального округа и Казачинского района по пожарному надзору
Москвитина Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

по пожарному надзору)
« 24 » марта 20 23 г.

Предписание для исполнения получил:

Шваб

(подпись)

«24» марта 2023 г.



Глава Мокрушинского
сельсовета Шваб Г.П.

(должность, фамилия, инициалы)

Номера «телефонов доверия»:

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(3912)-270919 (круглосуточно).