

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Пировскому муниципальному округу
и Казачинскому району управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» апреля 2024 г., 10 час. 00 мин. № 2403/124-24/17-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, 78, тел. 83916633765, e-mail: ondpirkaz@24.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание
об устранении нарушений**

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «25» марта 2024 г., учетный номер 242409996291.

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

- Коробейников Евгений Геннадьевич – государственный инспектор Пировского муниципального округа и Казачинского района по пожарному надзору
- Москвитина Диана Владимировна – государственный инспектор Пировского муниципального округа и Казачинского района по пожарному надзору
- Климов Вячеслав Николаевич – главный государственный инспектор Пировского муниципального округа и Казачинского района по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества, статусы, должности инспекторов)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРУШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИНН 2417001025, адрес регистрации юридического лица: 663102, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, КАЗАЧИНСКИЙ, СЕЛО
МОКРУШИНСКОЕ, СВЕРДЛОВА УЛИЦА, ДОМ 8

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- На территории населенного пункта с. Мокрушинское не обеспечивается необходимое количество источников противопожарного водоснабжения с требуемым расходом воды на наружное пожаротушение, согласно СП 8.13130.2020, из расчёта расхода воды на один пожар-5 л/с с требуемой продолжительностью тушения пожара 3 ч., с учетом обслуживания водисточниками противопожарного водоснабжения зданий, находящихся в радиусе 200 метров. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 78 от 24.11.2023, пункт предписания 1
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
Срок устранения нарушения:
01.08.2024
- Не в полной мере обеспечивается информирование населения, о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством РФ форм информирования населения (изготовление и распространение памяток, предупреждений инструктажей по ПБ под роспись в журнале, распространение сведений о мерах ПБ в социальных сетях и т.д.)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
абзац 8, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Нарушенное требование:
не оказано содействие органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
Срок устранения нарушения:
01.08.2024

(указываются выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочий), срок устранения нарушения)

Государственный инспектор Пировского муниципального округа и Казачинского района по пожарному надзору
Москвитина Диана Владимировна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009DA2C66673861EF0757C5540E0EB54A9
Владелец: Москвитина Диана Владимировна
Действителен с 25.01.2024 по 19.04.2025

подпись

(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего предписание)

Климов Вячеслав Николаевич - главный государственный инспектор Пировского муниципального округа и Казачинского района по пожарному надзору, телефон: 83916633765, e-mail: klimovvn@24.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

М.В.Васильев *А.Н.Ильин*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«10» часов «00» минут «24» апреля 2024 г. *М.В.Васильев*

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Пировскому муниципальному округу
и Казачинскому району управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» апреля 2024 г. 10:00, № 2403/124-24/17-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, 78

(место составления акта)

Акт выездной проверки
внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от « 25» марта 2024 г., № 2403/124-24/17-В/РВП, учетный номер проверки 242409996291.

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

- Коробейников Евгений Геннадьевич – государственный инспектор Пировского муниципального округа и Казачинского района по пожарному надзору
- Москвитина Диана Владимировна – государственный инспектор Пировского муниципального округа и Казачинского района по пожарному надзору
- Климов Вячеслав Николаевич – главный государственный инспектор Пировского муниципального округа и Казачинского района по пожарному надзору

(указывается фамилии, имена, отчества, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. К проведению проверки были привлечены:

специалисты:

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРУШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИНН 2417001025, адрес регистрации юридического лица: 663102, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, КАЗАЧИНСКИЙ, СЕЛО
МОКРУШИНСКОЕ, СВЕРДЛОВА УЛИЦА, ДОМ 8

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

с «03» апреля 2024 года
по «03» апреля 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Информационное письмо от 02.04.2024 № 90 "О предоставлении информации"
- Удостоверение Флицлер А.В. от 09.03.2022 № 8987 (моторист);
- Договор ГПХ № 1 от 15.05.2023 на оказание услуг по расчистке земельных участков от сухой растительности;
- Договор ГПХ № 7 от 06.12.2023 по отчистке от снега проезжей части (подъездных путей к противопожарному водоему);
- План мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов;
- Договор ГПХ № 21 от 01.03.2023 по отчистке от снега проезжей части (подъездных путей к водоему);

7. Сведения о первичных мерах пожарной безопасности выполняемых на территории Мокрушинского сельсовета в 2024 году;
8. Сведения о проведенной профилактической работе в жилье на территории Мокрушинского сельсовета Казачинского района за 1 квартал 2024 и 4 квартал 2023;
9. Акты проверки источников ротивопожарного водоснабжения от 20.03.2024 г. (с. Мокрушинское, д. Подпорожье)
10. Постановление № 12 от 21.03.2024 "Об утверждении плана мероприятий по предупреждению возникновения пожарнов в весенне-летний пожароопасный период 2024 года на территории Мокрушинского сельсовета";
11. Договор ГПХ № 2 от 03.04.2023 по отчистке от снега проезжей части (подъездных путей к водоисточнику);
12. Договор ГПХ № 2 от 27.10.2023 на оказание услуг по расчистке земельных участков от сухой растительности;
13. Акт приемки -передачи имущества от 20.12.2023;
14. Акт осмотра состояния технической готовности средств звукового оповещения населения МО Мокрушинский сельсовет об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 28.03.2024;
15. Обратные ведомости по противопожарному оборудованию;
16. Договор ГПХ № 3 от 01.06.2023 по устройству минерализованной полосы;
17. Распоряжение № 2 от 01.02.2024г "О назначении ответственного за обеспечение готовности пожарных мотопомп.
18. Договор ГПХ № 6 от 22.09.2023 по устройству минерализованной полосы;
19. Распоряжение № 7 от 26.03.2024 о назначении ответственных за оповещение населения;
20. Муниципальный контракт № 333 от 25.04.2023г. на приобретение ранцевых огнетушителей;

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

8. При проведении проверки установлено:

1. На территории населенного пункта с. Мокрушинское не обеспечивается необходимое количество источников противопожарного водоснабжения с требуемым расходом воды на наружное пожаротушение, согласно СП 8.13130.2020, из расчёта расхода воды на один пожар-5 л/с с требуемой продолжительностью тушения пожара 3 ч., с учетом обслуживания водоисточниками противопожарного водоснабжения зданий, находящихся в радиусе 200 метров.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 78 от 24.11.2023, пункт предписания 1
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
2. Не в полной мере обеспечивается информирование населения, о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством РФ форм информирования населения (изготовление и распространение памяток, проведение инструктажей по ПБ под роспись в журнале, распространение сведений о мерах ПБ в социальных сетях и т.д.)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
абзац 8 , части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Нарушенное требование:
не оказано содействие органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

9. К настоящему акту прилагаются:

1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Государственный инспектор Пировского
муниципального округа и Казачинского района по
пожарному надзору Москвитина Диана
Владимировна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009DA2C66673861EF0757C5540E0EB54A
Владелец: Москвитина Диана Владимировна
Действителен с 25.01.2024 по 19.04.2025

(статус, должность, фамилия, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

подпись

Климов Вячеслав Николаевич - главный государственный инспектор Пировского муниципального округа и Казачинского района по пожарному надзору, телефон: 83916633765, e-mail: klimovvn@24.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

Ильваев В.И. Ильваев

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«10» часов «10» минут «28» апреля 2024 г. Ильваев

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)